

# YLEISIÄ OHJEITA RAUTAJÄRVEN MARKKINOILLE TULEVILLE MYYJILLE

## MYyntITELTTOJEN KIINNITYS

Enintään 300m<sup>2</sup> teltojen pystyttämisessä suositellaan seuraavaa.

- Rungot osat kytkettävä toisiinsa lukittavilla liittimillä
- Irtopainoja käytettäessä pienten teltojen jokaisessa kulmassa vähintään seuraavat painot: 2 x 2 teltoa 15kg/tolppa, 4 x 4 teltoa 96kg/tolppa ja 6 x 6 teltoa 139kg/tolppa.
- Painot tulee kiinnittää niin, että katos ei irtoa maasta
- Kiinnityksessä tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan kuormaliinoja ja rataslukkoja. Narun kiinnityssolmut eivät takaa pitävää kiinnitystä.
- Kiinnityksen tulee olla tukeva ja pitävä.
- Minimipainot koskevat teltoja, joissa kattopressu ja mitoittava tuulen nopeus on enintään 15m/s.
- Voimakkaammalla tuulella on poistettava kattopressu tai lisättävä painoja
- Näytteilleasettaja/myyjä vastaa myyntikatoksen kunnosta ja tarvittavista toimista katoksen hätäpurussa.
- Mikäli tuulen nopeus yltyy niin, että myyntikatoksesta ei pysy paikallaan, on katos purettava välittömästi. Purkukäskyn voi antaa myös viranomaisen tai tapahtuman järjestäjä.

## NESTEKAASUN KÄYTTÖ

Nestekaasulaitteet:

- Paineensäätimen nimellispaine 30 millibaaria.
- Paineensäätimessä oltava merkinnät: Valmistajan tai maahantuojan nimi tai tavaramerkki
- Nimellisanto kg/tunti propaania
- Nimellispaine 30 millibaaria ja säätimen valmistusvuosi
- Käyttölaitteet sijoitettava siten, että läheisyydessä olevat esineet tai pinnat eivät lämpene
- Letkuasennus: Letkun merkinnöistä tulee selvittää letkun soveltuvuus nestekaasulle, suurin sallittu käyttöpaino, käyttölämpötila-alue sekä letkun valmistusvuosi. Letkun pituus saa olla enintään 1,2 metriä ja paineenkestävyyden on oltava vähintään 15 bar.

Nestekaasun säilytys:

- Nestekaasua saa pitää hallussa tapahtuma-alueella seuraavasti:
- Käyttökohteessa käyttölaitetta kohden 1 kpl 11 kg:n pulloa ja lisäksi vain yksi kohdekohtainen varapullo.
- Moottorikäyttöisessä tai hinattavassa ajoneuvossa 25 kg

Alkusammutuskalusto:

- Jokaisessa nestekaasun käyttökohteessa tulee olla käsisammutin, teholuokaltaan vähintään 21A, 113 B ja sovelluttava jännitteisiin paloihin 1000 V asti, turvaetäisyys 1 metri (6 kg AB III E).
- Lisäksi myyntikatoksessa tulee olla vähintään yksi (1) sammutuspeite

## TERVEYSTURVALLISUUS

Tule vain terveenä paikalle, Jos tunnet olosi kipeäksi, ÄLÄ TULE paikalle.

## PERUUTUS

Ilmoita ajoissa tapahtuman järjestäjälle, jos joudut perumaan tulosi.

Elina Penttilä p. 040-5859351 (tekstiviesti ja WhatsUp käy)

Jos olet varannut myyntipaikan, etkä ole ilmoittanut ajoissa että et saavu paikalle, perimme silloin paikkamaksun kaksinkertaisena.